

LEJEVEKSLER

| Varenummer | Beskrivelse |
|-----------------------|---------------------------------|
| Lejeveksl. 1-25 md | Lejeveksler 1-25 lejligheder |
| Lejeveksl. 26-50 md | Lejeveksler 1-50 lejligheder |
| Lejeveksl. 50-100 md | Lejeveksler 50-100 lejligheder |
| Lejeveksl. 100-250 md | Lejeveksler 100-250 lejligheder |
| Lejeveksl. 14 dage | Lejeveksler 14 dage |

INDEN UDLEVERING AF LEJEVEKSLER BØR FØLGENDE TJEKKES:

- Er den rensat og klargjort?
- Hænger der lamineret billede af veksler på veksler?
- Forefindes der et nummer på veksleren?

VED TILBAGELEVERING AF VEKSLER GØRES FØLGENDE:

- Retur-tjekliste udfyldes – sammen med kunde og underskrives af denne
- Ved synlige fejl og mangler dokumenteres dette i form af billeder
- Økonomi informeres om lejeveksler-nummer, der er kommet retur
- Lejeveksler stilles til side på lageret, sådan at denne er klar til rens
- Hvis lamineret billede mangler, udarbejdes der et nyt af dette.

Lejeveksler med udstyr: model 26-50 lejligheder



LEJEVEKSLER RETURFORMULAR

LEJEVEKSLER NR.: _____

Forefindes dette på veksler ved tilbagelevering?

1 stk. kontraventiler 3/4" cirkulation:

1 stk. kontraventil 2" tilgang:

1 stk. reguleringsventil-returføler:

1 stk. snavssamler 2" fjv-tilgang:

1 stk. sikkerhedsventil (10 bar):

1 stk. kuglehane cirkulation:

Andre mangler (beskriv):

Dato:

Kundenavn:

Underskrift kunde:

Underskrift RECI: